

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 15/4  
(місце складання)

від « 03 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 1, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,4	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	23	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	120	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1,4	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	23	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	30	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	92	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	60	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1). Наявність сторонніх кабелів на газопроводі-лежаку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 13/9  
(місце складання)

від « 05 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 5, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ «Кременчукгаз»

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13/9.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	80	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	64	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	45	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 5  
(місце складання)

від « 08 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 7, працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	10	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	48	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	10	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	36	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	17	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 8  
(місце складання)

від « 08 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 8, працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	2	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	8	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	2	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	3	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 2  
(місце складання)

від « 09 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 10, працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	13	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	68	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	13	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	17	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	61	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	42	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 6  
(місце складання)

від « 09 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 11, працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	3	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	12	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	3	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	5	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_, (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 10  
(місце складання)

від « 10 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 13, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,8	од.
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	9	од.
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	52	од.
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1,8	од.
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	9	од.
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт.
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	31	шт.
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідууючий канал	27	од.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 44  
(місце складання)

від « 10 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 14, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	6	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	24	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	6	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -засувка, Ду 15-40	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	5	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження \_\_\_\_\_ З актом ознайомлений:

Кулик К. І. \_\_\_\_\_  
( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 29  
(місце складання)

від « 11 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 16, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,7	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	13	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	52	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1,7	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	13	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	13	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	75	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -засувка, Ду 15-40	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	56	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

11.01.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 31/20  
(місце складання)

від « 11 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 17, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ «Кременчукгаз»

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31/20.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	4	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	16	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	4	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	4	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	10	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Академіка Маслова № 19  
(місце складання)

від « 15 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 19, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	4	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	16	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	4	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	5	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	11	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	10	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 25

від « 15 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 20, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,8	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	48	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1,8	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	78	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	59	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.01.24р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 73/3

від « 16 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 21 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 73/3.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	80	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1,1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	79	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 100-150	1	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	60	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 69

від « 17 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 22 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1,2	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	80	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1,2	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	80	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	61	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 71

від « 17 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 23 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 71.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	6	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	24	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100	6	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	52	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	49	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

19.01.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 67

від « 18 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 24, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 67.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	59	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	49	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

18.01.24  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 56

від « 19 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 29, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ «Кременчукгаз»

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний етик Ду 15-40	60	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	56	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	48	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 58

від « 19 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 30 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 58.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	3	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	20	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	3	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	5	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	7	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

19.01.2024  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 52

від « 22 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 31 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52 .

Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	80	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	80	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	66	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.01.2024

(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 63/12

від « 22 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 32 , працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63/12.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	5	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	24	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	5	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	7	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 45

від « 23 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 33 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	8	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	40	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	8	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	40	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	30	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

23.01.2024  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 49

від « 23 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 34 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49 .

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	60	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	60	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	43	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 34/47

від « 24 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 35 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34/47.

Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	40	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	35	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 41/49

від « 24 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 36 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41/49.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	8	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	40	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	8	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	21	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	17	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

24.01.2024/12  
(дата)

( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 28

від « 25 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 37, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	26	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	136	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	2	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	26	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	34	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	125	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	95	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

25.01.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 30

від « 26 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 38 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30 .

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	12	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	60	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	12	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	60	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуєчий канал	45	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

26.01.2024р  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 17

від « 29 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 39 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 .

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	80	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	145	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	119	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

29.01.2024/л  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Івана Мазепи  
(місце складання)

№ 22/9

від « 29 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 40 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22/9.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	8	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	40	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	1	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	39	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	30	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

29.01.2024/2  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Університетська  
(місце складання)

№ 5

від « 30 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 41 , працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	21	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	84	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	2	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	21	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	21	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	97	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	85	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

30.01.2024р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Університетська  
(місце складання)

№ 17/2

від « 31 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 42 , працівником(ами) виконавця робіт

ПрАТ “Кременчукгаз”

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17/2.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	16	од
Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	84	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	16	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	71	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	61	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1).Наявність сторонніх кабелів на газопровід-лежаку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків – 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кулик К. І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

31.01.2024р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук вул. Університетська  
(місце складання)

№ 19

від « 31 » січня 2024 року

Відповідно до договору від « 06 » грудня 2023 року № 43, працівником(ами) виконавця робіт  
ПрАТ "Кременчукгаз"

майстер відділу ТО ВБСГ Кулик Катерина Іванівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий п	6	од
Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	24	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65	1	од
Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.	6	од
Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	133	шт
Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	129	од
Транспортні послуги для ТО	1	од

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097-27-555-61 Галина Олександрівна \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, \_\_\_\_\_ З актом ознайомлений:  
який виконав обстеження

Кулик К. І.  
( прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

31.01.2024р  
(дата)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)