

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 2

від 02.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 481, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 51 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 225 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 50 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 4

від 02.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 482, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 47 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 231 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 23 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 2 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 46 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 6

від 03.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 483, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 53 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 218 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовуючий канал | 52 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

КРЕМЕНЧУКГАЗ
№ 4 03851734
Кулик К.І.
м. Кременчук
вул. Героїв Вреста, 16

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 12

від 03.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 484, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 29 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 159 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 28 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 14

від 04.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 485, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 31 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 129 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 30 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 18

від 04.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 486, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 52 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 222 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 51 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений


Кулик К.І.
ПрАТ «КременчукГАЗ»
вул. Героїв Бреста, 46

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 20/2

від 05.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 487, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20/2.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 56 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 201 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 55 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 38

від 05.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 488, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 5 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 72 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 193 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 71 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 26

від 09.12.2024 р.

Відповідно до договору від 29 листопада 2024 року № 478, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 49 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 225 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 27 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 48 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 28

від 09.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 489, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 52 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 219 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 28 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 51 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 32

від 10.12.2024 р.

Відповідно до договору від 29 листопада 2024 року № 479, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 59 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 218 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 23 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 1 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 58 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження


Кулик К.І.
ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ
вул. Героїв Врестя, 49

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 34

від 10.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 490, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 61 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 217 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 60 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



Кулик К.І. Кременчук,
в.о. Тернів Врєста, 85

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 36

від 11.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 491, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 54 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 303 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 22 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 28 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 53 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 62

від 12.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 494, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 47 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 211 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 46 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений


Кулик К.І.
ПрАТ Кременчукгаз

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 64

від 12.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 495, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 52 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 181 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 17 | шт |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 1 | шт |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 51 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 3

від 16.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 496, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 30 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 116 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 15 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 29 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 5

від 16.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 497, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 27 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 123 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 15 | шт |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 26 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.
м. Кременчук,
вул. Революції, 48

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 7

від 17.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 501, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 5 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 71 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 262 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 26 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 34 | шт |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 70 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 9

від 18.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 498, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 5 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 70 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 272 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 26 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 34 | шт |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 69 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений


Кулик К.І.
ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ
вул. Вадима Пугачова, 9
м. Кременчук

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 11

від 19.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 499, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 5 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 63 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 230 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 20 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 26 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 62 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений


Кулик К.І.
ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 13

від 19.12.2024 р.

Відповідно до договору від 12 грудня 2024 року № 480, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 59 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 203 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 58 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 15

від 19.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 502, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|---|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 33 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 146 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт |
| 7 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 32 | од |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 39

від 20.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 493, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 56 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 222 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 55 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 37

від 23.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 492, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 51 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 218 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 50 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 17

від 23.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 503, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 48 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 202 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 47 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежак;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 21

від 24.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 500, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 43 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 183 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 16 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 20 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 42 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;
- 2) Газопровід - лежак потребує фарбування.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 23

від 24.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 504, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 39 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 201 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 16 | од |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 20 | шт |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 38 | од |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;
- 2) Газопровід - лежак потребує фарбування.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 25

від 25.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 505, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 57 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 195 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 56 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Кулик К.І.

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 27

від 26.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 506, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 49 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 217 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 48 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 29

від 26.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 507, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 55 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 215 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 54 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежак;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 33/27

від 27.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 508, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33/27.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 4 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 52 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 249 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 51 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі - лежаку;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 47

від 30.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 509, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 37 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 119 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 36 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.


АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 53

від 30.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 510, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 53.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 3 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 44 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 161 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 18 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 43 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 Кулик К.І.


З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 49

від 30.12.2024 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 511, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 29 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 161 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 18 | шт |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80 | 1 | шт |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал | 28 | од |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

_____ Кулик К.І.
