

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкорі, буд. 43

від 02.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 742, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 43.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	38	од
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	207	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	37	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

КРЕМЕНЧУКГАЗ
 Ідент. код 03К5ЛІІ34.І.
 38001, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Вреста, 46

З актом ознайомлений _____

м. Кременчук, вул. Переяславська, буд. 42

від 02.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 743, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	54	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	191	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	21	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	21	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	53	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Олексія Древалі, буд. 85

від 03.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 744, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 85.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	52	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	233	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	51	од.
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Олексія Древалія, буд. 87

від 03.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 745, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 87.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	33	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	186	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	13	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	32	од.
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 28

від 04.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 746, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28.

№	Найменування робіт, послуг	Кіль- сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	74	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	221	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	73	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, Квартал 297, буд. 8

від 04.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 747, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	68	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	220	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	12	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засушка, Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	67	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження


З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Правобережна, буд. 33

від 05.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 748, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	47	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	229	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	18	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	46	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Лікаря Бончука, буд. 18

від 05.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 749, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	31	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	161	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	30	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, Квартал 304, буд. 17

від 09.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 750, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	47	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	150	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засушка, Ду 100-150	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	46	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 304, буд. 17-А

від 09.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 751, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	39	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	107	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	38	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 11-А

від 10.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 752, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	63	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	4	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	2	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	5	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 КСД 03350704 К.І.
 39601, Хмельницька обл., м. Кременчук,
 пр-в. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

м. Кременчук, пров. Книзя Олега, буд. 2-1

від 11.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 753, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2-1.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	29	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	2	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньої збудованої системи газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, пров. Князя Олега, буд. 2-2

від 11.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 154, працівник(ами) виконав(и) робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2-2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в межах загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м.	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	36	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (розділні газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м.	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м.	2	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий Ду 15-40	2	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження,
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Ідент. код 0836001841.
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Вреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Михайла Драгоманова, буд. 2

від 11.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 755, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в межах загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	111	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	9	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вільної України, буд. 52

від 12.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 756, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	72	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввізаний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	4	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	4	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Вільної України, буд. 54-А

від 12.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 757, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	73	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	5	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт
ПРЕМІА
КРЕМЕНЧУКГАЗ
 КСД 03351734
 39000, Кіровоградська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вільної України, буд. 56

від 12.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 758, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	66	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата і проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



м. Кременчук, вул. Східна, буд. 28

від 16.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 759, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	43	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	231	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	25	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	30	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	42	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Східна, буд. 32

від 17.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 760, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад) довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	42	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт **ПОВАРИСТВО**

З актом ознайомлений _____



м. Кременчук, вул. Східна, буд. 34

від 17.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 761, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	63	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галица Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, поведених про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Східна, буд. 38

від 17.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 762, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	62	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Східна, буд. 36

від 18.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 763, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	35	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	2	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	183	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
8	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт.
10	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	2	шт.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
12	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	34	од.
13	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено нецеліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні нецеліки (у разі виявлення нецеліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених нецеліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 03351734 К.І.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

м. Кременчук, вул. Винахідниць Ющенка, буд. 15/1

від 19.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 764, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15/1.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	210	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий Ду 15-40	8	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 100-150	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	15	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця робіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КРЕМЕНЧУКГАЗ
 ідент. код 0335734
 29601, Хмельницька обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

м. Кременчук, вул. Миколи Татарулі, буд. 42-А

від 26.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 765, працівником (ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	31	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	166	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - засувка, Ду 50-80	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	30	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Геліна Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обслуговування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Ідент. код 03351734
 39501, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкорі, буд. 25

від 27.06.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 766, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (уружіння), № 25.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
4	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	56	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 300даПа (визідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	6	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недopusк (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»**
Ідент. код 03351734
Кулик К.І.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
проз. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____