

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Свободи, буд. 6

від 08.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 805, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	112	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звільний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Свободи, буд. 8

від 08.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 305, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	1	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	113	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (взідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	11	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових). Ду 15-40	8	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий. Ду 15-40	3	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	1	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 1

від 08.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 807, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	177	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 26 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	6	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	9	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРЕМЕНЧУКГАЗ»

Ідент. код 05354734

39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

Смірнова Н.В.

З актом ознайомлений

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 2

від 08.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 808, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	14	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	182	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	13	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5361 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 3

від 09.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 809, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртжитку), № 3.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	152	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввісний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових) Ду 15-40	2	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий Ду 15-40	15	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газом обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник виконавця ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ
Ідент. № 40335178 Смірнова Н.В.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
проб. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 4

від 09.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 810, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	153	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	13	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	9	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідентифікаційний код 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 5

від 09.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 811, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	11	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, аварійний стик Ду 15-40	163	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	13	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	6	шт.
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	10	од.
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Майбородівка, вул. Молодіжна, буд. 6

від 09.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 812, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (у рогожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	178	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вадний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	9	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	8	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 03351734
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

Смірнова Н.В.

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вільна Терешківка, вул. Травнева, буд. 57-А

від 09.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 813, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стежк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - мультиметр, зварний шов Ду 15-40	94	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вигідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	3	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ по: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ» Смірнова Н.В.
Ідент. код 03351734
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Калинова, буд. 1

від 15.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 614, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, здійснено відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного Б. згідно (гуртожитку), № 1.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	156	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (авіаний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (кран кульовий), Ду 15-40	1	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	15	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Смірнова Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про зобов'язання відключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газом об'єктом виконавцем _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Калинова, буд. 2

від 15.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 815, приватним(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконала роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (у роз'ясненні), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварні шви Ду 15-40	127	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5,00 даПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5,00 даПа (стояків) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	14	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий Ду 15-40	14	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен поєднувальний канал	7	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галкина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Калинова, буд. 3

від 15.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 816, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВССТ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВССТ багатоквартирного будинку (у роз'ясненні), № 3.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання зварний стик Ду 15-40	132	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (автний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	14	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	13	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено неолік (потрібно підкреслити!).
За результатами обстеження виявлено наступні неоліки (у разі виявлення неоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Калинова, буд. 4

від 15.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 817, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (пургожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газозий прилад), довжиною до 25	9	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40	139	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (завільний газопровід до стояків) Ду 15-30, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояків) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - крани (кріпкульовий) Ду 15-40	2	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - крани кульовий, Ду 15-40	14	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання: 28(097) 275-5554 Регіна Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 03361734
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Вреста, 46

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Недогарки, вул. Молодіжна, буд. 39

від 22.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 818, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер(и) відділу ТО ВЕСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (дужежитку), № 39.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стелі, відгалуження до ввіключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	113	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (зрізку льозів), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	9	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неоліки (у разі виявлення неоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених чароліків та строків їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 48(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 63351734 Смірнова Н.В.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Калинова, буд. 5

від 23.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 816, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи в ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до виключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40	82	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (авідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од.
6	Технічне обслуговування запірних приладів - кран (кран кульовий), Ду 15-40	1	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	8	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

1)

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строк їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 03461784 Смірнова Н.В.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Вреста, 46

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Центральна, буд. 11

від 23.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 820, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в казаргах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	115	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	15	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (кріпильовик), Ду 15-40	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	16	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (доляється).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Центральна, буд. 13

від 23.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 821, працівником(ами) виконавця робіт ПАТ КРЕМЕНЧУКТАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталя Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (зояк, відключення та відключеного пристрою на газовий прилад), довжиною до 2,5	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	113	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульзовий, Ду 15-40	16	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	6	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 277-556, Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем та/або _____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКТАЗ»
Ідент. код 03351734
39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Креста, 46

З сектом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

від 23.07.2025 р.

с. Потоки, вул. Центральна, буд. 15

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 822, праві зніском(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУ КГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (публікації), № 15.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стоки, відслуження по відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	108	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звільний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-30, довжиною 20 пог.м	15	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	15	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один поєднувальний канал	9	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено неспівки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні неспівки (у разі виявлення неспівки):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено додатковий доступ на: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених неспівки та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 273-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням проживачам газу наведено _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом знайомлений



с. Потоки, вул. Центральна, буд. 7

від 24.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 823, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (у ретоварітку), № 7.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	97	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (вирізняк газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	15	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строгих виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Потоки, вул. Центральна, буд. 9

від 24.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 824, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 9.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	92	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	15	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	1	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	15	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (позначити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 273-5761 Галина Олександрівна

Споживачі, які припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Записілля, вул. Центральна, буд. 55

від 24.07.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 825, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Смірнова Наталія Вікторівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (у ртотжитку), № 55.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	58	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	2	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити);

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

