

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 15

від 03.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 979, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	113	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	11	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	26	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 19

від 03.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 981, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	15	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	66	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	4	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	4	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	14	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 23

від 04.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 982, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	205	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	6	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	14	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 17

від 04.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 980, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	22	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	150	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	21	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 26/37

від 05.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 983, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26/37.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	49	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	412	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	34	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	45	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	48	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування;

2) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 41

від 06.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 985, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	43	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	263	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	24	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	28	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	42	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна згону в зборі Ф 20 - індивідуальний ввід 4 під'їзду.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
06.11.25 р. недоліки усунені.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 45

від 06.11.2025 р.

Відповідно до договору від 30 жовтня 2025 року № 971, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	44	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	206	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	43	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Ідент. код ЄДРРНО: 39601, Полтавська об.
 пров. Героїв Бреста

Кулик К.І.



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 5

від 10.11.2025 р.

Відповідно до договору від 03 листопада 2025 року № 975, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	49	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	272	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	48	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник: Ясний виконав обстеження
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО
 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Ідент. код 02 Кулик К.І.
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук
 пров. Героїв Бреста, 48



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 9

від 10.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 994, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	36	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	281	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	19	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	21	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	35	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 Кулик К.І.
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 17

від 11.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 986, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	151	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	12	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	26	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 17-А

від 11.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 987, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	21	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	115	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	20	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 31

від 12.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 988, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	247	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 33

від 12.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 989, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	29	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	195	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	15	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	18	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	28	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 39

від 13.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 990, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	42	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	250	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	24	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	41	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідент. код 4234713 Кулик К.І.
39601, Полтавська обл., м. Кременчук
пров. Героїв Вреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 45

від 17.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 991, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	167	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 47

від 17.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 992, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	31	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	126	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	30	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

КРЕМЕНЧУКГАЗ

Тел: 38(097) 275-5561

39601, Іллітавська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 49

від 18.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 993, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	26	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	137	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	14	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	13	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	25	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/ виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 55

від 18.11.2025 р.

Відповідно до договору від 30 жовтня 2025 року № 972, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 55.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	165	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	26	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Велика набережна, буд. 57

від 19.11.2025 р.

Відповідно до договору від 30 жовтня 2025 року № 973, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	36	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	242	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	18	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	3	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	35	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібна заміна згону в зборі Ф 20 - 2 стояк 2 під'їзду;
- 2) Потрібна заміна муфти, конграйки Ф 20 - 3 стояк 2 під'їзду;
- 3) Газопровід - лежак потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

19.11.25 р. недоліки усунені; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 40

від 20.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 995, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	22	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	111	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	21	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна ділянки газопроводу - 3 стояк 2 під'їзду;

2) Потрібна заміна ділянки газопроводу - 1 стояк 3 під'їзду;

3) Газопровід - лежак потребує фарбування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

21.11.25 р. недоліки усунені; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 44

від 20.11.2025 р.

Відповідно до договору від 14 листопада 2025 року № 978, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	33	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	216	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/ виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження


Кулик К.І.
пр.в. Героїв Бастарта, 46



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 70

від 21.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1001, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 70.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	41	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	245	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	40	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 46

від 24.11.2025 р.

Відповідно до договору від 30 жовтня 2025 року № 974, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	30	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	142	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	9	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	29	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____



З актом ознайомлений _____



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 48

від 24.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 996, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	29	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	237	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	28	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 54

від 25.11.2025 р.

Відповідно до договору від 13 листопада 2025 року № 977, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	38	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	221	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	37	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 66

від 25.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 998, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 66.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	39	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	258	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	38	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 56

від 26.11.2025 р.

Відповідно до договору від 13 листопада 2025 року № 976, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	157	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	26	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

[Handwritten signature]



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 58

від 26.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 997, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 58.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	37	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	241	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	36	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 68

від 27.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 999, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	24	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	171	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	23	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 68-А

від 27.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1000, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	38	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	242	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
11	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуєчий канал	37	од
12	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна ділянки газопроводу - 1 стояк 1 під'їзду;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

28.11.25 р. недоліки усунені; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, буд. 16

від 28.11.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 984, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	20	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	119	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	9	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	19	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Кулик К.І.