

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 101, буд. 10

від 05.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1046, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1б.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 31      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 177     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 10      | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 4       | шт      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                           | 8       | шт      |
| 8  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1       | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 30      | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 101, буд. 10-В

від 05.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1047, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10-В.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 13      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 63      | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 5       | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 3       | шт      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                          | 2       | шт      |
| 8  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 12      | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 1

від 12.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1048, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 30      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 157     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 11      | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 13      | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 29      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 2

від 06.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1050, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 27      | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 130     | од      |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 10      | од      |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 12      | шт      |
| 7 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 26      | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 3

від 06.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1051, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 25      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 157     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 11      | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 12      | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 24      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 4

від 07.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1052, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кількість | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 4         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 61        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 415       | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1         | од      |
| 5  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                      | 2         | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 4         | од      |
| 7  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 24        | од      |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 24        | шт      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1         | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 60        | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 8

від 07.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1053, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кількість | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 18        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 126       | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1         | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 8         | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 9         | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1         | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1         | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 17        | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається). \_\_\_\_\_

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування зну шньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 274, буд. 9.

від 07.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1054, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіль-<br>сть | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 2            | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 24           | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 189          | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1            | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2            | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 9            | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 10           | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1            | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 23           | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1            | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 12

від 08.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1055, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кількість | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 1         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 24        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 133       | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1         | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1         | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 8         | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 8         | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1         | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 23        | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 14

від 08.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1056, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14..

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кіл-сть | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 33      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 167     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                       | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м  | 1       | од      |
| 7  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 12      | од      |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 12      | шт      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1       | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 32      | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 16

від 12.01.2026 р.

Відповідно до договору від 06 січня 2026 року № 1049, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кількість | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 3         | од.     |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 28        | од.     |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 165       | од.     |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3         | од.     |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 12        | од.     |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 2         | шт.     |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                           | 10        | шт.     |
| 8  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1         | од.     |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1         | од.     |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 27        | од.     |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено/нездійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 25

від 12.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1057, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кількість | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 2         | од.     |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 25        | од.     |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 12        | од.     |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2         | од.     |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 9         | од.     |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                          | 9         | шт.     |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1         | од.     |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1         | од.     |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 24        | од.     |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 22

від 13.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1058, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кіл-сть | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 33      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 187     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                       | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м  | 1       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 7  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 16      | од      |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 19      | шт      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1       | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 32      | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 22-А

від 13.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1059, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22-А.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кіл-сть | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 22      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 139     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м  | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 14      | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 15      | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 21      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження  
  
 Кулик К.І.

З актом ознайомлений \_\_\_\_\_



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 14

від 14.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1060, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 3       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 47      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 277     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 21      | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 21      | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125                                                                   | 1       | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 46      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 16

від 14.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1061, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кількість | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 3         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 74        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 317       | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м  | 2         | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1         | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 24        | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 30        | шт      |
| 8  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125                                                                    | 1         | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1         | од      |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 73        | од      |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 19

від 15.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1062, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 19.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 3       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 49      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 252     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 16      | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 16      | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1       | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 48      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



\_\_\_\_\_

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 23

від 15.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1063, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 1       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 21      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 111     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 9       | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 9       | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 2       | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 20      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 13

від 19.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1065, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кількість | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 2         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 46        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 152       | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                       | 1         | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 2         | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 12        | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 15        | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1         | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 45        | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, вул. Космічна, буд. 5

від 20.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1066, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кількість | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 2         | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 41        | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 215       | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2         | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 18        | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 24        | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 2         | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1         | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 40        | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/ виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність сторонніх кабелів на газопроводі;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків: демонтаж сторонніх кабелів - 1 місяць; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 46

від 20.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1067, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кількість | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 4         | од.     |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 62        | од.     |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 208       | од.     |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                       | 2         | од.     |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1         | од.     |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м  | 3         | од.     |
| 7  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 25        | од.     |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 25        | шт.     |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1         | од.     |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 61        | од.     |
| 11 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1         | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

Кулик К.І.  
прон. Героїв Бреста, 46

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 52

від 21.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1068, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                      | Кіл-сть | Од.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                            | 5       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25      | 87      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                           | 497     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                       | 2       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 5       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                       | 32      | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                     | 32      | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                      | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                         | 86      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                      | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування (3-4 під'їзд).

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 60

від 22.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1069, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                 | Кіл-сть | Од.     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                       | 5       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 90      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                      | 442     | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125                                                                | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м                 | 5       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                  | 32      | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                | 32      | шт      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                 | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                    | 89      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                 | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 64

від 26.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1070, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 23      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 117     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 8       | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 8       | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                     | 1       | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                    | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 22      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

Кулик К.І.



# АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 64-А

від 26.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1071, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64-А.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 2       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 19      | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 111     | од      |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м                      | 11      | од      |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 11      | шт      |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1       | од      |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1       | од      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 18      | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_ Кулик К.І.

\_\_\_\_\_

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 2

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1072, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 4       | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 35      | од      |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                      | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 4       | од      |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 5       | шт      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 3       | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 6

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1073, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 5       | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 33      | од      |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                     | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 4       | од      |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 5       | шт      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 4       | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 10

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1074, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 4       | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 41      | од      |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                      | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 5       | од      |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 6       | шт      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 3       | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений





# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 12

№ 95858

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1075, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 5       | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 36      | од      |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                      | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 4       | од      |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 5       | шт      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 4       | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: \_\_\_\_\_

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. \_\_\_\_\_

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 14

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1076, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од      |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 3       | од      |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 28      | од      |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                     | 1       | од      |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 7       | од      |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 4       | шт      |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                          | 3       | шт      |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 2       | од      |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

  
Кулик К.І.  
38601, Подільська вул. Героїв Бессара, 46

\_\_\_\_\_



# АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Книгині Ольги, буд. 16

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1077, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

| № | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                         | 1       | од      |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 5       | од      |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 32      | од      |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                     | 1       | од      |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од      |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 4       | од      |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 5       | шт      |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 4       | од      |
| 9 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

  
Кулик К.І.  
пр. Катерина Кулик

\_\_\_\_\_

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Княгині Ольги, буд. 22

від 27.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1078, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                    | Кіл-сть | Од.     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                          | 1       | од.     |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25    | 4       | од.     |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                         | 38      | од.     |
| 4  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40                                                                     | 1       | од.     |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од.     |
| 6  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 5       | од.     |
| 7  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                   | 5       | шт.     |
| 8  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40                                                          | 1       | шт.     |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                       | 3       | од.     |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                    | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

Кулик К.І.



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Кременчук, Квартал 287, буд. 24

від 29.01.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1064, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24.

| №  | Найменування робіт, послуг                                                                                                     | Кіл-сть | Од.     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м                                           | 1       | од.     |
| 2  | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25     | 23      | од.     |
| 3  | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40                                                          | 114     | од.     |
| 4  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1       | од.     |
| 5  | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м                          | 9       | од.     |
| 6  | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40                                                    | 9       | шт.     |
| 7  | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80                                                                      | 1       | од.     |
| 8  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал                                                     | 1       | од.     |
| 9  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал                                        | 22      | од.     |
| 10 | Транспортні послуги для ТО                                                                                                     | 1       | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

Працівник, який виконав обстеження

  
Кулик К.І.

З актом ознайомлений

\_\_\_\_\_