

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 297, буд. 5

від 02.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1118, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 49 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 274 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 48 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження призвешено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 297, буд. 6

від 02.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1119, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 43 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 204 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульбовий, Ду 15-40 | 12 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги з димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 42 | од. |
| 10 | Транспортуні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібна заміна згону в зборі Ф 20 на 3 стояку з під'їзду;
- 2) Газопровід - лежак потребує фарбування.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження приписано газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Примочки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

02.03.26 р. недоліки усунені, фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 297, буд. 9

від 02.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1120, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 44 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 233 | од |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од |
| 7 | Технічне обслуговування зонних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-20 | 12 | шт |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 43 | од |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

тщо що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яких, припинено газопостачання, попереджені про заборочу самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем (сезу) задано _____



З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 10

від 03.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1122, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 51 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 304 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 32 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 40 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 50 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недолік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх викона

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 16

від 03.03.2026 р.

Згідно з договором від 07 грудня 2023 року № 1123, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|---|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 30 | од |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 118 | од |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - крани (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт |
| 7 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 29 | од |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



Гура /управління 0.9.1
 03.04.26

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 24

від 04.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1124, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 37 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 223 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (відний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 20 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 27 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 36 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хрещенчук, вул. Володимира Великого, буд. 30

від 04.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1125, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконала роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|--------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 54 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шпик Ду 15-40 | 293 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 26 | од. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 34 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 53 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуг |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - загідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Кулик К.І.
 38601, Хмельницька обл., м. Київ
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 42

від 05.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1126, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО з квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 28 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 113 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 27 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про це складено акт про недолук (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Провідник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Володимира Великого, буд. 62

від 05.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1127, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 23 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 117 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульовик), Ду 15-40 | 12 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 22 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Крут, буд. 1

від 09.03.2026 р

Згідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1126, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в скарплях багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 51 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 260 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 100-125 | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульовик), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 50 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження причинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Льомачки, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Крут, буд. 11

від 09.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1129, працівником(ами) виконання робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 62 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 149 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 6 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 12 | шт. |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80 | 2 | шт. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 61 | од. |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 89

від 10.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1121, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 89.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|----|--|---------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, підгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 63 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40 | 238 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання Ду 50-80 | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зв'язний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах - на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах - на кожній послідовний канал | 62 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження, не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - дежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строг на усунення виявлених недоліків - за підних погодних умов.

Драйттові дані проведення індивідуальної перевірки (як потреба) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 97

від 10.03.2026 р.

Відповідно до договору від 02 березня 2026 року № 1111, працівником(ами) виконання робіт: ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 97.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 300пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 59 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний штик Ду 15-40 | 233 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Пливове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Пливове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 58 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження, не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження прийнято газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв України, буд. 23

від 11.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1131, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Булик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (у тримітку), № 23.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відключення до відключачного пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 38 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 203 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вводний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояків) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 18 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 13 | шт. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40 | 5 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 37 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

ств. що описано акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження призупинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Гаструнтюк з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв України, буд. 25

від 11.03.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1132, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер зідділу ТО ВБСГ Катерина Іванівна виконала роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|--------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (тепояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 53 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 271 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 3 | од. |
| 5 | Плавне випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Плавне випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 53 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуг |

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несапкінований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за рівних погодних умов.

Сріптована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреба) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-8561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв України, буд. 4

від 19.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1130-поставників (дальше виконання робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, м. Кременчук Іванівна виконало роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (сучасна вул., № 4).

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 29 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стік Ду 15-40 | 33 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од. |
| 5 | Головне випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (визначити газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 20 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Головне випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 14 | шт. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 50-80 | 2 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тьги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тьги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 28 | од. |
| 11 | Технічні послуги для ТО | 1 | послуги |

За результатами обстеження не виявлено виявлені недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Газопровід - лежак потребує фарбування.

2.

3.

За результатами обстеження здійснено несамокерований доступ до: _____

1. до якого складено акт про недопуск (додається) _____

2. результату обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

висновки - Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Правління ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 11

від 13.03.2026 р.

Згідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1133, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Галина Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртолатку), № 11.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 28 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шик Ду 15-40 | 211 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 16 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 20 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 27 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за ідних погодних умов. _____

Об'єктована дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5531 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв УПА, буд. 18

від 16.03.2023 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1134, працівником(ами) виконавця робіт ПраТ КРЕМЕНЧУ КГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Іваниця Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 23 | 32 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 141 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Пилове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відкритий газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Пилове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування залізнних пристроїв - крани (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги з димових та вентиляційних каналів: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 31 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

За результатами обстеження здійснено неакціонований доступ до: _____
про що складено акт про недopusк (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Співзавідачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв УПА, буд. 20

від 16.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2025 року № 1435, працівником(ами) виконавця робіт П'ЯТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер(и) відділу ТО ВБСТ, Ірина Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (у роз'ясненні), № 25.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 29 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 179 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Пилове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Пилове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 7 | Пилове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 16 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульовик), Ду 15-40 | 20 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 28 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено; виявлено недоліки (потрібно підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - дещо потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено неспроможований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Звернули / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Сторіж на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Средня дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надана _____

Бранівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв УПА, буд. 22

від 16.03.2026 р.

Згідно з договором від 07 грудня 2023 року № 1136, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 31 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шик Ду 15-40 | 165 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Гіганове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Гіганове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 16 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 20 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен поєднувальний канал | 30 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження, не виявлено виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

виможки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надаво _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Олександра Довженка, буд. 5

від 17.03.2026 р.

Згідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1137, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кучук Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 5.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіль- сть | Од. |
|---|---|--------------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 4 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 33 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (вильний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 4 | од. |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 4 | шт. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40 | 1 | од. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 4 | од. |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строки на усунення виявлених недоліків - за таких погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Олександра Довженка, буд. 11

від 17.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1138, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|---|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відключення до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 5 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 30 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 4 | од. |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 4 | шт. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40 | 1 | од. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 5 | од. |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несплаценований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Звернувшись до Радмиантації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за таких погодних умов: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Пр. автених, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Олександра Довженка, буд. 14

від 17.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1139, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 4 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 58 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 8 | од. |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 5 | шт. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40 | 3 | шт. |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40 | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності туги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 4 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: як виявлено виявлено недоліки (потрібно підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - дежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

до якого складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Заспокоючі / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Срок на усунення виявлених недоліків - за рівних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 25

від 18.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1140, працівник(ами) виконання робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, будинку Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 27 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний штик Ду 15-40 | 119 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 26 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено, виявлено, подолки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недолки (у разі виявлення подолків):

1) Газопровід - дежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження призупнено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолків та строки їх виконання: _____

Срок від усунення виявлених недолків - за гідних погодних умов. _____

Об'єктові вата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким призупнено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 31

від 18.03.2026 р.

здав(и) до договору від 07 грудня 2023 року № 1141, працівник(и) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Катерина Іванівна виконала роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в цілому загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 29 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, заармий стік Ду 15-40 | 203 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 14 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (кран кульових), Ду 15-40 | 14 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожну послідовний канал | 28 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено неспеціалізований доступ до: _____

що що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строгих виконання:

Замок на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____


Орієнтовна ціна проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 35

від 18.03.2025 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1142, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконала роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою та газовий прилад), довжиною до 25 | 25 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 143 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 12 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 16 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 24 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

засновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреба) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу здійснено _____

Працівник, який виконав обстеження

З яким ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 41

від 19.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1143, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (уртожитку), № 41.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО - мисляк загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в 4-х стояках багатоквартирного будинку (стояк відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 36 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 232 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 18 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожній послідовній канал | 35 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуги |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

а) Потрібно замінити з'єднувальний вентиль Ф 20 з стояка 5 під'їзду;

б) Газопровід - лежак потребує фарбування.

в)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.

14.03.26 р. недоліки усунені; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Підготувана дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, поінформовані про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 68

від 23.03.2026 р.

Відповідно до договору від 26 лютого 2026 року № 1110, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Булик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 55 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 205 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вільний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 16 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - крап (крім нульових), Ду 15-40 | 17 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 54 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

про що складено акт про недолук (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених задовільних ступеня виконання:

Сторона, усунення виявлених недоліків - за різних погодних умов _____

Сторона, дата проведення ідентифікаційної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галіна Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Підписав(и) керівник виконавця обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 68-А

від 23.03.2026 р.

Відповідно до договору від 11 березня 2026 року № 1313, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68-А.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 37 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 229 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввітний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 9 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульбовий Ду 15-40 | 9 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожну софідуючий канал | 36 | од. |
| 10 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Радеськи / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за відних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

Володимир Володимир

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 72

від 24.03.2026 р

Відповідно до договору від 11 березня 2026 року № 1114, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВЕСГ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (урожайку), № 72.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відключення до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 40 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний швів Ду 15-40 | 108 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (визний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (визний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 10 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 9 | шт. |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40 | 2 | шт. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 39 | од. |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Метричній - лежак потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Відмовки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Застереженні, яким припинено газопостачання, попередженні про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



Галина Олександрівна

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 72-А

від 24.03.2026 р.

Відповідно до договору від 03 березня 2026 року № 1112, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72-А.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 86 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 231 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (внутрішні газопроводи до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (внутрішні газопроводи до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 21 | од. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - крани (крім кульових), Ду 15-40 | 23 | шт. |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40 | 1 | шт. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 85 | од. |
| 12 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - نیازок потреби фарбування.

2)

3)

Якщо результатом обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

проблем, надано акти про недоліки (додається) _____

За результатами обстеження зрештовано газопостачання: _____

Багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки, Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк за усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким приналежить газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 74

від 24.03.2026 р.

Згідно зі згодою від 07 грудня 2023 року № 1144 працівник(ами) виконав(ли) робіт (ПРАТ КРЕМЕНЧУ КГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Мулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (суртожатку), № 74.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО з мікших загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відключення до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 23 | 59 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 140 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - крил (крім кульових), Ду 15-10 | 12 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності татів з латунних та вентильних каналів на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності татів з латунних та вентильних каналів на кожен поєднуючий канал | 58 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено неакціонований доступ до: _____

Згідно скрінено акту про недопуск (додається).

За часом обстеження припинено газопостачання: _____

(для багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу наведено _____

Завданням: якщо виявлено обстеження

З яким ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 15

від 25.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1145, працівник(ами) виконання робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 35 | 36 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40 | 167 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввісний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 3 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 6 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 1 | шт. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40 | 11 | шт. |
| 8 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 35 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недолки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недолки (у разі виявлення недолків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (дається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконання 38(097) 275-5551 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Об'єктник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 17

від 25.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1146, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Мулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою та газовий прилад), довжиною до 25 | 35 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 101 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - крап (крім кульових), Ду 15-40 | 10 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожну посліду кожій канал | 34 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТС | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

визначити / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживач, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник(и) виконав(и) обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 16

від 23.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1147, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Пидлах Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (урогомагку), № 19.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 25 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 121 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояка) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояка) Ду 63-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояк) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 24 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуги |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

а) _____
 б) _____
 в) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 до що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орижтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-8561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Завідник, який виконав обстеження
 ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» ТОВАРИСТВО
 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, 46
 39601, Неоявочка обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З яким ознайомлені

АКТ

технічного обслуговування внутрішньої об'єктивної системи газопостачання у багатоквартирному будинку м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 19-А від 26.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 148 працівником(ами) виконання робіт Фірт КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТОВ ВВСГ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТОВ ВВСГ багатоквартирного будинку (у роз'яснюв.) № 19-А.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 34 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 118 | од. |
| 4 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 10 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - край кульовий, Ду 15-40 | 10 | шт. |
| 9 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - край (край кульових), Ду 15-40 | 1 | шт. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | - | од. |
| 11 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 35 | од. |
| 12 | Транспортування послуги для ТО | 1 | послуг. |

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібно відкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1)
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ то що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконувача 38(097) 275-5554 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Прислужився, зміни виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Кудлик К.І.
 39601, Подільська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 19-Б

від 26.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1149, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19-Б

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 18 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 128 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 5 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40 | 5 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен поєднувальний канал | 17 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

до якого складено акт про недопуск (якогось).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк за усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, лямм припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Об'єднання, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Ярова, буд. 3

від 30.03.2026 р.

Відповідно до договору від 17 березня 2026 року № 1115, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконане роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (дургожинку), № 3.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|---|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 4 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов: Ду 15-40 | 56 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 8 | Перевірка щільності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожній послідовний канал | 4 | од. |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

За результатами обстеження здійснено несамоцільований доступ до: _____

про це складено акт про пелюшок (додається)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновок: Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання:

Строк усунення виявлених недоліків - за різних поволних умов: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (як потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-2561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Технікум з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Ярова, буд. 5

від 30.03.2026 р.

Відповідно до договору від 17 березня 2026 року № 1116, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кудлик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

| № | Найменування робіт, послуг | Кіл-сть | Од. |
|---|---|---------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стоек, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 4 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 67 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5,00даПА (вільний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м. | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5,00даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 8 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 4 | од. |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несприятливий доступ до: _____

де це складено акт про несприятливий доступ (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за рівних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструкція з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Потребителю, який виконав обстеження

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 м. Кременчук, вул. Ярова, буд. 5
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Ярова, буд. 7

від 30.03.2026 р.

Згідно до договору від 17 березня 2026 року № 1117, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Булик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|---|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 1 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 15 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шовк Ду 15-40 | 169 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м | 24 | од. |
| 7 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 24 | шт. |
| 8 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 15 | од. |
| 9 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуги |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано: _____

Працівник, який виконав обстеження

Згідом озайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 25

від 31.03.2026 р.

згідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1150, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСТ, Іванівна Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|--|-----------|---------|
| 1 | ТО в місяць загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25 | 28 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40 | 129 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80 | 2 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 8 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40 | 8 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 27 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено неоплачений доступ до: _____

до складено акт про недопуск (подляється).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Виявлені / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, буд. 27

від 21.03.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1151, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, К, лік Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27.

| № | Найменування робіт, послуг | Кількість | Од. |
|----|---|-----------|---------|
| 1 | ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м | 2 | од. |
| 2 | ТО в квартирах багатоквартирного будинку (столяк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовій приладі), довжиною до 25 | 42 | од. |
| 3 | Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання зварний стяк Ду 15-40 | 191 | од. |
| 4 | Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання Ду 50-80 | 1 | од. |
| 5 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (об'ємний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 2 | од. |
| 6 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (об'ємний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м | 1 | од. |
| 7 | Планове випробування на щільність газопроводів тиском 50одаПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м | 12 | од. |
| 8 | Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульовик), Ду 15-40 | 12 | шт. |
| 9 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал | 1 | од. |
| 10 | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал | 41 | од. |
| 11 | Транспортні послуги для ТО | 1 | послуга |

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несплановану доступ до:

про що складено акт про недовік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновок, Рекомендації щодо усунення виявлених невідв'язок строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених невідв'язок - за різних погодних умов.

Організація, дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби):

Контактний робочий телефон представника виконавця 58(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Специфіч, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

