

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 23

від 04.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1215, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100погм	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	156	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (авідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 погм	13	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 26

від 04.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1216, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	49	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стиг Ду 15-40	227	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	16	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	48	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 36

від 05.05.2026

Відповідно до договору від 30 квітня 2026 року № 1198, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	32	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик, Ду 15-40	266	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вадний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	14	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	14	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	31	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 вул. Героїв Бреста, 46
 39601, Полтавська обл., м. Кременчук.



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднувочих систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 278, буд. 37

від 05.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1217, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	6	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	40	од
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний стик Ду 15-40	547	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (свідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (свідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	4	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	24	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	39	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 7-Б

від 06.05.2026 р.

Відповідно до договору від 30 квітня 2026 року № 1199, працівниками(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	28	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	141	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ствідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	5	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульбовий, Ду 50-80	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	27	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 Ідент. код 3865570 Кулик К.І.
 39601, Подільська обл., м. Кременчук,
 пров. Героїв Бреста, 46



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 18-А

від 06.05.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1218, працівник(и) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	19	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик, Ду 15-40	248	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (важкий газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсовий, Ду 50-80	2	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсовий, Ду 15-40	6	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	18	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків: (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна муфти, кляйки Ф 25 на індивідуальному вводі

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
06.05.26 р. виявлені недоліки усунені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 304, буд. 16

від 07.05.2026

Відповідно до договору від 27 квітня 2026 року № 1162, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерин Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	36	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	290	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (авідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	4	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	19	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	19	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	35	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, Квартал 304, буд. 18

від 07.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1219, працівниками виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стиг, Ду 15-40	212	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	3	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	33	од.
10	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (пог.тр.бне підкв.спост.).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна згону в зборі, крану Ф 15 на індивідуальному вводі.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
07.05.26 р. виявлені недоліки усунені

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Автозаводська, буд. 19

від 08.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1220, працівником(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	63	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (авідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Автозаводська, буд. 21

від 08.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1221, працівниками (ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (дуртожитку), № 21.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик, Ду 15-40	64	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (сварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	2	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додатється).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, бул. Автокразівський, буд. 8

від 11.05.2026 р

Відповідно до договору від 06 травня 2026 року № 1200, працівник(и) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	34	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	314	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 5 ЮдаПа (свідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (свідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	15	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	15	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	33	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

 «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
 І. С. Кулик Катерина Іванівна
 39601, Полтавське обл. м. Кременчук,
 пров. Героїв Брестя, 46



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, бул. Автокрізівський, буд. 45

від 11.05.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1222, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 45.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100погм	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов, Ду 15-40	78	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	5	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500; аГПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	5	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	3	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про забороны самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, бул. Автокрзівський, буд. 63

від 11.05.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1223, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100погм	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	100	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	3	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсвий, Ду 15-40	3	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідуочий канал	3	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АЖС
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, бул. Автокрізівський, буд. 22

від 12.05.2026

Відповідно до договору від 11 березня 2026 року № 1157, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовій прилад), довжиною до 25	22	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов. Ду 15-40	199	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеві з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	20	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	21	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом оформлено



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, бул. Автокразівський, буд. 24

від 12.05.2026 р

Відповідно до договору від 11 травня 2026 року № 1158, працівник(и) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожатку), № 24.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відлічального пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	13	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	123	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 зПА (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 зПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	5	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	12	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перезаправки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алігуська, буд. 1-А

від 13.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1224, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	130	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	15	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алігуська, буд. 1-Б

від 13.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1225, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	77	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	2	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алігуська, буд. 1-В

від 13.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1226, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-В.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шлик Ду 15-40	84	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	5	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алігуська, буд. 1-Г

від 13.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1227, працівник(ів) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-Г.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100погм	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний спил Ду 15-40	71	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	4	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах; на кожен постіючий канал	6	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3563 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКСУ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алітуська, буд. 2

від 14.05.2026 р.

Відповідно до договору від 04 травня 2026 року № 1226, працівник м(амн) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, вітгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	119	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	5	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	5	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	11	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Алітська, буд. 3

від 14.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1229, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (тургорплату), № 3.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, де жиною до 100погм	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний спик Ду 15-40	141	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 погм	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на 0 ліній канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожній послідовний канал	9	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібна заміна ділянки газопроводу 6 кв. 6 стояка;
- 2) Газопровід - лежак потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанітований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

15.05.26 р. виявлені недоліки усунені; фарбування газопроводу - за інших погодних умов

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборогу самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКСІ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3-Д

від 18.05.2026

Відповідно до договору від 18 травня 2026 року № 1210, працівник(ами) виконавці робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (турбожитку), № 3-Д.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100погм	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до в'ключачного пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стиг, Ду 15-40	66	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	6	од
5	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
6	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен поступючий канал	2	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
 багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3-Г

від 18.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1230, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Хмара Ольга Володимирівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (уртожитку), № 3-Г.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	68	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500гПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
5	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
6	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на один канал	1	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-6561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішнь-будинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3-Е

від 18.05.2026

Відповідно до договору від 18 травня 2026 року № 1209, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3-Є.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	70	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
5	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
6	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	9	од
3	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заброню самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 77

від 19.05.2026 г

Відповідно до договору від 12 травня 2026 року № 1202, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 77.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО з місць загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 погм	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключеного пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	42	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, заарний стій Ду 15-40	252	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	18	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	22	шт.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	41	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строків їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-6561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУКГАЗ»
Ідентифікатор: Кулик Катерина Іванівна
39601, Подільська обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 77-А

від 19.05.2026 р

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1231, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУХГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 77-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	18	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	124	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (завідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	9	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	9	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	17	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-8561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживач газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднувачих систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 79-Б

від 19.05.2026 р.

Відповідно до договору від 28 квітня 2026 року № 1197, працівниками виконавця робіт ПІРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (госпоб'єкт), № 79-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 погм	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	258	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даТА (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даТА (зварний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 погм	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даТА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 погм	8	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на одному каналі	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожному послідовний канал	15	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потреба підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строків їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-6561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу дано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 83-А

від 20.05.2026

Відповідно до договору від 11 березня 2026 року № 11159, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (турбота/тур), № 83-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100погм	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, в'їзд/випуск до в діючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	24	од
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов, Ду 15-40	215	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	3	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 погм	15	од
6	Перевірка на герметичність - сланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	13	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	23	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі наявності недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строк їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про можливість самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 83-Б

від 20.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1232, працівниками виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожитку), № 83-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місяцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	270	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 гПа (відний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 гПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	9	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульєвий, Ду 15-40	9	шт
7	Перевірка на герметичність - сланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	7	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недолік (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх димових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Академіка Маслова, буд. 24

від 21.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1233, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (дургожитку), № 24.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	4	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відкрито-захищ. пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	29	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов, Ду 15-40	413	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зварний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (зварний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	3	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	12	од.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-225	1	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсаний, Ду 15-40	12	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на один канал	1	од.
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	28	од.
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

Звітом ознайомлений



АВСТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 2

від 25.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1234, працівник (імя) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100погм	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	92	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 погм	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	12	од
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсвий, Ду 15-40	12	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен наступуючий канал	9	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуг

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно зазначити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна крану Ф 20 індивідуального вводу 6 кв.;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

25.05.26 р. виявлені недоліки усунуто; фарбування газопроводу - за піднятих погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 39(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачем газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З яким ознайомлений



АКСІ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 6

від 25.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1235, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відргалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	73	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (газодний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-60, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	2	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потр 5 ле підписати):

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 375-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 10

від 25.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1236, працівник(ами) виконав(и) роботи: ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стій Ду 15-40	81	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-60, довжиною 20 пог.м	9	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульсвий, Ду 15-40	9	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	5	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ і до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідрнік погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-8561 Кулик Катерина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, по передженні про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 14

від 25.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1237, працівниками виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	70	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояк) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
7	Перевірка на герметичність - сланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -хран кульсвий, Ду 15-40	8	шт.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах за кожен під'юючий канал	6	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків -за підних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 279-4563 Іванівна Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про забронювання самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачи газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішніх об'єднаних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 18

від 25.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1238, працівниками виконавця робіт ТРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	52	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 Па (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 Па (стояки) - Ду 15-50, довжиною 20 пог.м	7	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	2	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуг

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліків (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити) _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

з актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішніх об'єднувачів систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 22

від 26.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1239, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртомакту), № 22.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключеного пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	75	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 дПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 дПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	8	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен досліджуваний канал	6	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недолук (дається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Позивник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 24

від 26.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1240, працівник(ами) виконавця робіт (ТрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100погм	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	63	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 погм	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 погм	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	9	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	2	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	7	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен поступуючий канал	6	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуг

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків:

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків -за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Гавина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про забороны самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням, споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішнь-об'єктових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 26

від 26.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1241, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, зварний шов Ду 15-40	139	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (газівний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (газівний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	10	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	4	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна к'гайки Ф 20 5 стояка;

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

26.05.26 р. виявлені недоліки усунені; фарбування газопроводу - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-4661 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Кондратюка, буд. 27

від 26.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1242, працівником(ами) виконавця робіт ТрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (суртожінку), № 27.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до ввіключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	97	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да.ПА (зв'язний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да.ПА (стояки) - Ду 15-60, довжиною 20 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -хран кульєвий, Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	5	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Потрібна заміна згону в зборі, крану Ф 20 1 стояк 2 під'їзду.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
26.05.26 р. виявлені недоліки усунені.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Руфа, буд. 8

від 27.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1243, працівник(ами) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	63	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	3	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	2	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	2	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуг.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків -за гідних погодних умов. _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5563 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Руфа, буд. 10

від 27.05.2024

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1244, працівник (м.анні) виконавця робіт ПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку (довжиною до 100 пог.м)	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, заарний с'єдн. Ду 15-40	49	сд.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да Па звичайний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да Па (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	2	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кольєвих), Ду 15-40	2	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожне розділюючий канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуг.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потр. з'єдн. підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (дається): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та шляхи їх виконання: _____

Строк на усунення виявлених недоліків - за підних погодних умов: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 273-3561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про забороу самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З яким ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішнь-обудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Руфа, буд. 58

від 28.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1245, працівник(ами) виконавця робіт ДрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 58.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовій прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стиг Ду 15-40	123	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт.
8	Перевірка на герметичність - спанцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	7	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід - лежак потребує фарбування.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Строк на усунення виявлених недоліків -за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-4561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньоб'юджетних систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Юрія Руфа, буд. 62

від 28.05.2026

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1247, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 62.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до ввіключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний шов Ду 15-40	129	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (свідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	13	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	9	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	3	шт.
8	Перевірка на герметичність - сланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	9	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Наявність виноградної лози на газопроводі 2,3 стояк 1 під'їду:

2) Газопровід - лежак потребує фарбування.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Прибирання виноградної лози - 1 місяць; фарбування газопроводу - за відних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____



З актом ознайомлений _____