

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Майора Боришчака, буд. 17/48

від 01.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1290, працівником(ами) виконавця робіт ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17/48.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відгалужуючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтові з'єднання, загальний стик Ду 15-40	106	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	16	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-6561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений _____



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Майдора Боришака, буд. 21

від 01.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1391, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гурсожитку), № 21.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до вілка споживача пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	57	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500паПа (ствідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500паПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	5	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (кран-дульових), Ду 15-40	5	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах; на пожежний послідовний канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Нагірна, буд. 6-А

від 02.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1392, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	240	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	16	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Нагірна, буд. 6-Б

від 02.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1393, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіль- сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	9	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	167	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	2	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	9	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

Кулик К.І.

м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, 6

З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Нагірна, буд. 6-В

від 02.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1394, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6-В.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (столк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	250	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	2	од
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	10	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 2

від 03.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1395, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	27	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	164	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	20	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	27	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Миколаївська, буд. 7

від 03.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1396, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	85	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	2	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	7	шт
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Соні Делоне, буд. 20

від 04.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1397, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	66	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	8	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

Кулик К.І.
38501, Полтавська обл., м. Кременчук,
пр-м. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 10

від 07.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1426, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	177	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	10	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 10-Б

від 07.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1398, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	2	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Майора Пугача, буд. 13

від 08.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1399, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	129	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	15	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження: **ПРОВАДНИК**
КРЕМЕНЧУКГАЗ
Кулик К.І.
м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, 4Б

З актом ознайомлений

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Майора Пугача, буд. 21

від 08.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1400, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	21	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	159	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	16	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	19	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	64	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	21	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 53-А

від 09.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1401, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 53-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	33	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	326	од
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 100-125	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	3	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	14	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	14	шт
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	33	од
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження: 
Кулик К.І.
39801, Вінницька обл., м. Кременчук,
пров. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Одеська, буд. 6

від 10.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1402, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	79	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Одеська, буд. 6-А

від 10.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1403, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	78	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження: 
Кулик К.І.
39801, Полтавська обл., м. Кременчук,
проб. Героїв Бреста, 46

З актом ознайомлений _____

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Одеська, буд. 6-Б

від 10.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1404, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКІАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	5	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	8	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілики (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовілики (у разі виявлення недовіликів):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додатся).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіликів та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Олександрівська, буд. 2

від 14.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1405, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	114	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	11	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Олександрівська, буд. 5

від 14.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1406, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	16	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	87	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіли (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіли (у разі виявлення недовіли):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіли та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Перемоги, буд. 10

від 15.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1407, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	15	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 50-80	364	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	2	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	13	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	12	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	15	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Оксани Петрусенко, буд. 9

від 16.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1408, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

№	Пайменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	59	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	3	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	4	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідки):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкوری, буд. 1-А

від 17.09.2026 р.

Відповідно до договору від 27 серпня 2026 року № 1340, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	137	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкوری, буд. 1-В

від 17.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1409, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-В.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	109	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	4	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	2	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____



З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкوری, буд. 1-Г

від 17.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1410, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1-Г.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	108	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	4	од
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 69

від 18.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1411, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	89	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:


Кулик К.І.
м. Кременчук,
пров. Гербів-Бреста, 46

З актом ознайомлений

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкوری, буд. 3-В

від 21.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1412, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3-В.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	10	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	118	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	4	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	4	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	10	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Редутна, буд. 46

від 21.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1413, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	6	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	158	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	6	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	6	шт.
7	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	6	од.
8	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та строки їх виконання: _____


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 68

від 22.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1414, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 68.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	64	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	4	од.
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 72

від 22.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1415, працівником(ами) виконавця робіт: Пр/АТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	70	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 78

від 22.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1416, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 78.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100пог.м	1	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний штик Ду 15-40	87	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПА (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	6	шт
9	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	7	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

3 актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 84

від 22.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1417, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 84.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	100	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	10	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 86

від 22.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1418, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 86.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	7	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	72	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	9	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
8	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 92/17

від 23.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1419, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 92/17.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	8	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	86	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	7	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	7	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	8	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Свободи, буд. 94/28

від 23.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1420, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 94/28.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	12	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	146	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	12	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	12	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	1	шт
9	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од
10	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	12	од
11	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Миру, буд. 9

від 24.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1421, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	3	од
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	62	од
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	295	од
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	24	од
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	31	шт
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран кульовий, Ду 15-40	2	шт
9	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	62	од
10	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, просп. Полтавський, буд. 277/2

від 25.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1422, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 277/2.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	3	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	74	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (ввісний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	8	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	8	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	3	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____ багатоквартирного будинку (потрібно зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження _____

З актом ознайомлений _____



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 27-Б

від 28.09.2026 р.

Відповідно до договору від 21 вересня 2026 року № 1423, працівник(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кількість	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відділюючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	23	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	182	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вайдний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	2	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	6	од.
7	Технічне обслуговування запірних пристроїв - хранильовий, Ду 15-40	6	шт.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах: на кожен послідовний канал	23	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам і зау надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



Косітінка Р.П.

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 30

від 28.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1424, працівником(ами) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВССТ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВССТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку довжиною до 100 пог.м	2	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відключення до з'їмки очолюючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	47	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40	285	од.
4	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 65-100, довжиною до 100 пог.м	1	од.
6	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (звідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
7	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	10	од.
8	Технічне обслуговування запірних пристроїв - козан кульовий, Ду 15-40	10	шт.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено невідомі потреби (підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами обстеження припинено газопостачання _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



м. Кременчук, вул. Майора Боришага, буд. 21-А.

від 29.09.2026 р.

Відповідно до договору від 04 вересня 2026 року № 1395 (приватизаційний) виконавця робіт ПрАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ. Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (густожитку), № 21-А.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку, (стояк відгалуження до вилучаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, загальний тиск Ду 15-40	71	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да.Па (вазідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500да.Па (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	2	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв -кран кульовий, Ду 15-40	2	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40	1	од.
8	Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах на кожен послідовний канал	2	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовідки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовідки (у разі виявлення недовідок):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається): _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити): _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідок та способи їх виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5561 Пилип Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про збір самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений



АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудівкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Мажора Боричака, буд. 21-Б

від 29.09.2026 р.

Відповідно до договору від 04 вересня 2026 року № 1266, працівником(ами) виконавця робіт ІПРАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21-Б.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 погм	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до візка с-мачного пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	2	од.
3	Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, азоналі ст. Ду 15-40	66	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (вхідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 160 погм	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 погм	2	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - коак. кульовий, Ду 15-40	2	шт.
7	Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 50-80	1	од.
8	Перевірка наявності тиску в димових та вентильованих каналах на межі послідувочий канал	2	од.
9	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено невідомі (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки виконання: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 375-5561 Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження:

З актом ознайомлений



АКТ
технічного обслуговування внутрішньої будинкової систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, буд. 20/10

від 30.09.2026 р.

Відповідно до договору від 07 грудня 2023 року № 1425, провадником(ами) виконавця робіт ПАТ КРЕМЕНЧУКГАЗ, майстер відділу ТО ВБСГ, Кулик Катерина Іванівна виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20/10.

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-сть	Од.
1	ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м	1	од.
2	ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, налаштування до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 25	4	од.
3	Перевірка на герметичність - мультисекційне з'єднання: заварний стик діа. 15-40	56	од.
4	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (відвідний газопровід до стояків) Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м	1	од.
5	Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа (стояки) - Ду 15-80, довжиною 20 пог.м	5	од.
6	Технічне обслуговування запірних пристроїв - кран (крім кульових), Ду 15-40	5	шт.
7	Транспортні послуги для ТО	1	послуга

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід - лежак потребує фарбування.

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити):

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Строк на усунення виявлених недоліків - за гідних погодних умов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (як потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 38(097) 275-5556: Галина Олександрівна

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений

